

Код работы: ПК.4514.1-4

Дата поступления в лабораторию: 06.08.2020г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 7. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1999

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/1 см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 07.08.2020 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Игнатова И.А.	
Фельдшер-лаборант	Ларина Н.А.	

Заведующая бактериологической лабораторией

Долгова А.С.


подпись

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0.95) А	Норматив, не более	НД на методы испытаний
Затух	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	2	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	4	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность	мг/дм ³ (по стандарту)	Менее 0.58	X	1.5 (2)	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы (образца): 6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2336

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0.95) А	Норматив, не более	НД на методы испытаний
Затух	балл	2	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	2	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	6	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность	мг/дм ³ (по стандарту)	Менее 0.53	X	1.5 (2)	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 2.1.4.1074-01

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 5 стр. 3